

Weekly Safety Meeting

Empresa	Proyecto	Supervisor	Fecha

Iluminación

(Illumination)

Buena iluminación es importante para maximizar la producción y mantener el control de calidad. Pobre iluminación en el lugar de trabajo dará lugar a accidentes personales, tropiezos, caídas y lesiones por herramientas y equipos.

- OSHA requiere que todas las áreas de construcción, incluyendo escaleras, rampas, pasillos, almacenes, tiendas, oficinas, etc. Estén iluminados con iluminación natural o artificial.
- Para las áreas de construcción en general, la iluminación debe ser igual a 5 pies velas; una vela de pie es una unidad estándar para medir la intensidad de la iluminación.
- Generalmente hablando, si eres capaz de leer dibujos y seguir marcas de diseño sin dificultad y utilizar herramientas de corte con eficacia y con facilidad, hay suficiente iluminación en el sitio. Áreas de planta y bodega, estaciones de primeros auxilios y oficinas requieren mayor intensidad de iluminación.
- Todo el cableado temporal y alumbrado en el sitio deben cumplir con los mismos códigos de cableado permanente. Cableado de tamaño insuficiente o sobrecarga de circuitos conducen a Paros, descargas eléctricas e incluso incendios. Asegúrese de que el cableado este protegido de daños en áreas de alto tráfico.
- Cables flexibles utilizados para las luces temporales o portátiles deben estar diseñados para un uso duro o extra-duro.
- Todas las lámparas para la iluminación general deben estar protegidas contra contacto accidental o rotura; Los casquillos metálicos deben estar conectados a tierra, y las luces temporales no deben ser suspendidas por sus cuerdas a menos que estén específicamente diseñadas para este medio de suspensión.

CABLEADO TEMPORAL DEBE SER RETIRADO INMEDIATAMENTE SOBRE LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN. PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE CABLEADO E ILUMINACIÓN VER OSHA ESTÁNDAR 1926.405.

Weekly Safety Meeting

TEMAS Adicionales: (Comunicación de Riesgo, Plan de emergencia)

1.
2.
3.

PARTICIPANTES:

NOMBRE	FIRMA	NÚMERO DE EMPLEADO
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		